



QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
Município de Nisa
Zona de Abastecimento: Cacheiro

Código: CAC/1T/2026
Período: 01/Jan/2026 até 31/Mar/2026

Em conformidade com o Decreto-Lei nº 69/2023, de 21 de agosto, e legislação complementar em vigor, torna público os resultados obtidos no âmbito da verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, em cumprimento do disposto no Programa de Controlo de Qualidade da Água (PCQA), aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), o presente boletim informativo.

Parâmetro (Unidades)	VP - Valor		Nº análises		% análises	Valores obtidos		Nº análises	% cumprimento
	paramétrico	agendadas	realizadas	realizadas	Mínimo	Máximo	> VP	do VP	
Controlo de Rotina 1									
Bactérias Coliformes (N/100 ml)	0	2	2	100	0	0	0	100	
Desinfetante Residual (mg Cl2/L)	-	2	2	100	0.42	0.47	-	-	
Escherichia Coli (N/100 ml)	0	2	2	100	0	0	0	100	
Controlo de Rotina 2									
Alumínio (ug/L)	200	0	0	100	0	0	-	-	
Amónio (mg/L)	0.5	0	0	100	0	0	-	-	
Cheiro a 25ºC (Fator de diluição)	3	0	0	100	0	0	-	-	
Clostridium perfringens (UFC/100mL)	0	0	0	100	0	0	-	-	
Condutividade (µS/cm 20°C)	2500	0	0	100	0	0	-	-	
Cor (mg/L Pt)	20	0	0	100	0	0	-	-	
Enterococos (UFC/100mL)	0	0	0	100	0	0	-	-	
Ferro (ug/L)	200	0	0	100	0	0	-	-	
Manganês (ug/L)	50	0	0	100	0	0	-	-	
Número de colónias (N/mL a 22ºC)	-	0	0	100	0	0	-	-	
Oxidabilidade (mg/L)	5	0	0	100	0	0	-	-	
pH (Escala de Sorensen)	6.5 9.5	0	0	100	0	0	-	-	
Sabor a 25ºC (Factor de diluição)	3	0	0	100	0	0	-	-	
Turvação (UNT)	4	0	0	100	0	0	-	-	
Controlo de Inspeção									
1,2-Dicloroetano (ug/L)	3	0	0	100	0	0	-	-	
Ácidos Haloacéticos (ug/L)	60	0	0	100	0	0	-	-	
Alfa total (Bq/L)*	-	1	1	100	0.06	0.06	-	-	
Antimónio (ug/L)*	10	1	1	100	<0.5	<0.5	0	100	
Arsénio (ug/L)*	10	1	1	100	3.85	3.85	0	100	
Benzeno (ug/L)*	1	1	1	100	<0.3	<0.3	0	100	
Benzo(a)pireno (ug/L)	0.01	0	0	100	0	0	-	-	
Bisfenol A (ug/L)	2.5	0	0	100	0	0	-	-	
Boro (mg/L)*	1.5	1	1	100	<0.02	<0.02	0	100	
Bromatos (ug/L)*	10	1	1	100	<3	<3	0	100	
Cádmio (ug/L)*	5	1	1	100	<0.5	<0.5	0	100	
Cálcio (mg/L)	-	0	0	100	0	0	-	-	
Chumbo (ug/L)	10	0	0	100	0	0	-	-	
Cianetos (ug/L)*	50	1	1	100	<5	<5	0	100	
Cloratos (mg/L)	0.7	0	0	100	0	0	-	-	
Cloretos (mg/L)*	250	1	1	100	41.4	41.4	0	100	
Cloritos (mg/L)	0.7	0	0	100	0	0	-	-	
Cobre (mg/L)	2	0	0	100	0	0	-	-	
Crómio (ug/L)	50	0	0	100	0	0	-	-	
Dose Indicativa Total (mSv/ano)*	0.1	1	1	100	0.1	0.1	0	100	
Dureza total (mg/L)	-	0	0	100	0	0	-	-	
Fluoretos (mg/L)*	1.5	1	1	100	0.244	0.244	0	100	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (ug/L)	0.1	0	0	100	0	0	-	-	
Magnésio (mg/L)	-	0	0	100	0	0	-	-	
Mercurio (ug/L)*	1	1	1	100	<0.2	<0.2	0	100	
Níquel (ug/L)	20	0	0	100	0	0	-	-	
Nitratos (mg/L)*	50	1	1	100	<1	<1	0	100	
Nitritos (mg/L)	0.5	0	0	100	0	0	-	-	
Pesticidas - Total (ug/L)*	0.5	1	1	100	<0.03	<0.03	0	100	
AMPA (ug/L)*	0.1	1	1	100	0.03	0.03	0	100	
Atrazina (ug/L)*	0.1	0	0	100	-	-	-	-	
Bentazona (ug/L)*	0.1	0	0	100	-	-	-	-	
Desetilatrazina (ug/L)*	0.1	0	0	100	-	-	-	-	
Desetilterbutilazina (ug/L)*	0.1	0	0	100	-	-	-	-	
Dimetenamida-P (ug/L)*	0.1	0	0	100	-	-	-	-	
Dimetoato (ug/L)*	0.1	0	0	100	-	-	-	-	
Glifosato (ug/L)*	0.1	1	1	100	0.03	0.03	0	100	
Imidaclopride (ug/L)*	0.1	0	0	100	-	-	-	-	
M656PH051 (ug/L)*	0.1	0	0	100	-	-	-	-	
MCPA (ug/L)*	0.1	0	0	100	-	-	-	-	
Ometoato (ug/L)*	0.1	0	0	100	-	-	-	-	
Tebuconazole (ug/L)*	0.1	0	0	100	-	-	-	-	
Terbutilazina (ug/L)*	0.1	0	0	100	-	-	-	-	
Potássio (mg/L)	-	0	0	100	0	0	-	-	
Radão (Bq/L)	500	0	0	100	0	0	-	-	
Selénio (ug/L)*	20	1	1	100	<2	<2	0	100	
Sódio (mg/L)*	200	1	1	100	52	52	0	100	
Soma de PFAS (ug/L)*	0.1	1	1	100	<0.0015	<0.0015	0	100	
Sulfatos (mg/L)*	250	1	1	100	<10	<10	0	100	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L)*	10	1	1	100	<1	<1	0	100	
Trihalometanos - Total (ug/L)	100	0	0	100	0	0	-	-	
Urânio (ug/L)*	30	1	1	100	1.7	1.7	0	100	

Observações
Data de Publicação: 2026-06-29
Zonas de abastecimento
Cacheiro | Cacheiro (AdVT)
Legenda
A água distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas nos diplomas legais aplicáveis. *Parâmetro(s) conservativo(s) analisado(s) pela entidade gestora em alta Águas do Vale do Tejo (AdVT - <https://www.advt.pt>).

Pela Diretora do Departamento de Águas e Saneamento
Sílvia Vicente Caetano